



7yED2Dexe

Tomich
hst

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (88) 78-95-236

Białystok 2018-03-20

Urząd Miejski w Choroszczy
Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska
16-070 Choroszcz

22-03-2018
Ilość zał. 1 podpis *Kp*

HK.4410.80.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Rogowo. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz w Zakładzie Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy jeżeli taka strona jest prowadzona..

W załączeniu:
1. Komunikat

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

Białystok, 2018-03-19

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. e-mail (85) 73-25-236

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadamia, że woda w wodociągu Rogowo, administrowana przez: Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczu, Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 25A w Choroszczu jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy (18 ± 4 mg/l Pt).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 15 mg/l Pt.

Jest to przekroczenie nieznaczne i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA